

檔 號：

保存年限：

110 年 01 月 05 日

簽 於總務處

主旨：陳 校本部、專業大樓消防設備維修案，請核示。

說明：

- 一、本校委由聯邦消防工程有限公司辦理 110 年度消防安全申報相關事宜，經檢視校本部及專業大樓共計有 11 項目需進行維修或更換所需金額計新臺幣 20,265 元(含稅)，如附件。
- 二、經議價後，廠商最低可接受新台幣 15,000 元整(含稅)。
- 三、另有關消防廣播喇叭獨立安裝及配線等項目，建議消防檢驗後編列預算再行施作。

擬辦：奉核後，賡續管制辦理後續事宜。

敬陳 校長

會辦單位：會計室

承辦單位

決 行

總務處  
幹事王吉祥 0105/1330

總務處  
主任黃仲仁

0105/0340

校長林淑珍

如示/

7/6 計 14,000  
(含稅)

敬會：

會計室

稽核陳郁晴 1/6

會計室長許育智

內會：

出納組

出納顏淑華

110.1.5.

已登記



# 聯邦消防工程有限公司

新北市板橋區永豐街49巷48弄4號1樓 電話:(02)8952-3988 傳真:(02)8952-3987  
E-Mail:lianbang123@yahoo.com.tw

客戶名稱:台北市私立稻江高級商業職業學校

聯絡人:王先生

地址:台北市大同區景化街15號

電話:(02)2596-7533

工程名稱:消防缺失改善工程

傳真:(02)2595-4005

日期:109年12月30日

## 報價單

報價編號:1091221002

項次	品名	單位	數量	單價	金額	備註
台北市私立稻江高級商業職業學校-校外部						
1	10P乾粉滅火器過期	具	4	300	1200	
2	於屋頂測試出水口測試時泵啟動頻繁	式	1			公設
3	火警預備電源新品	式	1	1800	1800	
4	緊急廣播預備電源新品	式	1	1800	1800	
5	燈具施工工資	式	1	2000	2000	
台北市私立稻江高級商業職業學校-校內部						
1	10P乾粉滅火器過期	具	10	300	3000	
2	10P乾粉滅火器失壓	具	1	300	300	
3	10P乾粉滅火器缺少	具	2	300	600	
4	10P乾粉滅火器未固定	具	1	300	300	
5	10P乾粉滅火器未標示	具	1	300	300	
6	緩降機安裝固定	式	1	8000	8000	
註	本報價單不含揚聲器修繕金額。					
<div>公 司 章 戳</div> <div></div>		小 計		19,300		
		稅 金		965		
		合 計		20,265		
總計金額合計新台幣：				貳萬零貳佰陸拾伍 元整		
注	意 事 項					
1. 本報價單有效期間為30日，逾期本公司將以最新報價為準。						
2. 付款方式:施工前支付30%工程款，完成驗收後，工程款一次付清。(現金&即期票)						
※確認無誤請傳真至本公司，謝謝！			業務		客戶同意回簽	
			劉胤賢  0982-228790		學校同意以 14,000元含稅 施作 王吉祥	